

15.06.2022 № 50800-07-02049

на № _____ от _____

Главе города Медногорска
Нижегородову А.В

462274, Оренбургская область,
г. Медногорск, ул. Советская, д.37.

Email: mo@mail.orb.ru

***О замечаниях по проекту актуализируемой
схемы теплоснабжения г. Медногорска***

Уважаемый Андрей Викторович!

Сообщаю Вам, что филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» по итогам проверки проекта актуализируемой схемы теплоснабжения г. Медногорска на период до 2039 года (далее - Проект), размещенного на официальном портале МО «город Медногорск» выявил ряд замечаний.

В соответствии с проходящей процедурой сбора замечаний и предложений по Проекту, направляю перечень замечаний (приложение №1) для их учета и отражения в проекте схемы теплоснабжения г. Медногорска.

На основании изложенного прошу Вас рассмотреть перечень замечаний для их корректировки и отражения в проекте схемы теплоснабжения г. Медногорска по итогам процедуры сбора замечаний и предложений перед дальнейшим прохождением общественных обсуждений по Проекту.

Приложение: Перечень замечаний по проекту схемы теплоснабжения г. Медногорска на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора
по коммерции и развитию



О.А. Афанасьев

Приложение 1.
Перечень замечаний по проекту схемы теплоснабжения г. Медногорска

п/п	Глава	Замечание	№ стр., таблицы или абзаца в тексте
1	10	Внести корректировки в показатели производства тепловой энергии на 2023 год в соответствии с исходными данными	Стр.6,7 табл. 1.1.2
2	13	Полезный отпуск на 2023 год необходимо скорректировать в соответствии с исходными данными	Стр.5 табл.1.1.2
3	13	Исправить несоответствие протяженности тепловых сетей на 2021 год и на 2023.	Стр.24 табл.1.1.5
4	Утв	Потребление тепловой энергии (полезный отпуск) привести в соответствие с направленными исходными данными	Стр.20 табл. 1.2.1
5	Утв	Показатели производства и УРУТ привести в соответствие с табл.1.1.2 гл.10	Стр.65 табл.8.1.2
6	6	Котельная №4 "Никитино" количество баков-аккумуляторов по факту 0.	Стр.11, табл. 4.1
7	6	Котельная №4 "Никитино" емкость баков-аккумуляторов по факту 0.	Стр.11, табл. 4.1
8	12, 16	В главе 12 и 16 не корректно отражены КВ с НДС за 2021 г. и 2036-2039 гг. по мероприятиям: - Техническое перевооружение теплотрассы М-2-участок от СК-4 до Гайдара 14а, протяженность участка 200м, диаметр трубопровода 426мм (ПИР и СМР) Медногорск (М-2) - вместо 442,80 т.р. изменить на 442,23 т.р.; - Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей г. Медногорска - вместо 69 813,44 т.р. изменить на 69 813,48 т.р. на стр. 25-27 необходимо скорректировать общую сумму стоимости всех проектов. Аналогичные замечания к 16 главе.	стр. 25-27
9	12	Не учтено мероприятие по реконструкции трубопроводов для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: «Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей МТЭЦ по ул. Комсомольская (стр-во ЦТП, т/т, линии ГВС)».	стр. 37
10	12	Отсутствует мероприятие «Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей МТЭЦ по ул. Комсомольская (стр-во ЦТП, т/т, линии ГВС)» с КВ на 2021г. 42 919 т.р. с НДС.	таблица 2.9.1, стр. 38
11	12	Отсутствует мероприятие «Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей МТЭЦ по ул. Комсомольская (стр-во ЦТП, т/т, линии ГВС)», а также в данной таблице не верно отражены КВ 2021-2023гг. по мероприятию КУИ «Техническое перевооружение ЦТП №7».	таблица 2.17.1 стр. 43
12	1	Скорректировать установленную мощность кот. Моторная на 0,516 Гкал/час вместо 0,518 Гкал/час.	Таблицы до стр.19

13	13	Необходимо скорректировать данные по доле и количеству потерь тепловой энергии в соответствии с направленными исходными данными.	-
14	1	Внести изменения по котлам: Котел Буккау-Вольф ст. № 1 – количество продлений – 9; ожидаемый год достижения норм./назн. срока службы – 2029г. Котел Буккау-Вольф ст. № 2– количество продлений – 6; год проведения последнего капитального ремонта – 2020г.	Стр. 14 Таблица 2.5.1
15	Утв	Уточнить корректность отнесения перспективного изменения объемов потребления тепловой энергии... в 2024г., за период 2027-2031гг., итого за 2022-2039гг. по источнику тепловой энергии «ТЭЦ (по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электр. энергии)» с учетом вывода из эксплуатации Медногорской ТЭЦ с 01.01.2024.	Стр. 18 Таблица 1.2.7
16	1	Исправить адрес котельной Никитино (Тульская): ул. Тульская, 18а	Табл. 2.1.2, стр. 13
17	1	В прогнозах отсутствует серы диоксид, необходимо добавить во все таблицы разделов	Разд. 2, 3, 4
18	12	Отсутствует реализованное в 2021 году мероприятие «Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей МТЭЦ по ул. Комсомольская (стр-во ЦТП, т/т, линии ГВС)»	(табл. 2.17.1)
19	13	Ключевые показатели и индикаторы развития рассчитать по-отдельности по каждому году на период до 2039 года.	-