

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ВодоСнабжение»




В.Е.Карташов

29 декабря 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к системе водоснабжения ООО «ВодоСнабжение»
объекта «Строительство БМК вместо кот. Ракитянка (ул. Больничная,1)».

Кому: Техническому директору ОТС В.М. Дремову
Адрес: пос.Ракитянка,ул. Больничная,1

Разрешается подключение к системе водоснабжения при соблюдении следующих условий:

1. Врезку произвести в водопроводную сеть по ул Больничная, в точке с географическими координатами 51,471916° СШ, 57,634523° ВД.
2. Диаметр врезки определить в проекте.
3. Обязательна установка запорной арматуры и обустройство водопроводных колодцев.
4. Водопровод холодной воды проложить на глубину не менее 1,8 метра.
5. При производстве земляных работ оформить наряд-допуск.
6. На вводе в помещение установить прибор учёта воды согласно проекту.
7. Заключение договор о водопотреблении с ООО «ВодоСнабжение».
8. Плата за пользование взимается по показаниям водосчётчика.
9. Разработать и согласовать с ООО «ВодоСнабжение» проект водоснабжения присоединяемого объекта.
10. Граница балансовой принадлежности и разграничения ответственности устанавливается по водопроводному колодцу на точке подключения.
11. Гарантированное давление в точке подключения не более 0,15 мПа (1,5 атм.)
12. Срок действия технических условий – 2 года.
13. Разрешаемый отбор объёма холодной воды из системы водоснабжения: -18,594м³/сут.

Начальник ПТО



В.Б.Глушков